

.....
(miejsowość, data)

OFERTA

**na wykonanie usługi Przeglądu Serwisowo-Technicznego urządzeń zainstalowanych
w kotłowniach Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej**

1. Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o realizację zamówienia:

.....
.....

2. Adres

tel.: faks e-mail

3. NIP..... REGON.....

4. Termin realizacji zamówienia: **zgodnie z umową.**

5. **Niniejszym składamy ofertę dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej na wykonanie przeglądu i konserwacji central klimatyzacyjno-wentylacyjnych i klimatyzacji:**

L.p.	Rodzaj kosztów	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
1	Przegląd i konserwacja central klimatyzacyjno-sekcyjnej (Kuchnia) 1. Centrala wentylacyjna VBW Engineering BS-5(50)-P (2 szt.) - oględziny ogólne oraz ocena stanu technicznego, - ocena stanu zespołu wentylatorowego, - sprawdzenie stanu przekładni pasowej oraz pasków klinowych, - wymiana filtrów, - sprawdzenie nastaw parametrów zadanych na sterownikach, - sprawdzenie jakości połączeń w rozdzielnicach sterujących. - sprawdzenie poprawności pracy automatyki, - konserwacja elementów mechanicznych, - konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych, i wykonawczych (termostaty, presostaty, czujniki, siłowniki), - oczyszczenie wymienników ciepła, - kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy i ich czyszczenie, odpowietrzenie nagrzewnicy. 2. Centrala wentylacyjna VBW Engineering BS-3(50)-L (1 szt.) - oględziny ogólne oraz ocena stanu technicznego, - ocena stanu zespołu wentylatorowego, - sprawdzenie stanu przekładni pasowej	szt.	4				

	<p>oraz pasków klinowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana filtrów, - sprawdzenie nastaw parametrów zadanych na sterownikach, - sprawdzenie jakości połączeń w rozdzielnicach sterujących. - sprawdzenie poprawności pracy automatyki, - konserwacja elementów mechanicznych, - konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych, i wykonawczych (termostaty, presostaty, czujniki, siłowniki), - oczyszczenie wymienników ciepła, - kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy i ich czyszczenie, odpowietrzenie nagrzewnicy. <p>3. Centrala wentylacyjna VBW Engineering BS-1(50)-L (1 szt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - oględziny ogólne oraz ocena stanu technicznego, - ocena stanu zespołu wentylatorowego, - sprawdzenie stanu przekładni pasowej oraz pasków klinowych, - wymiana filtrów, - sprawdzenie nastaw parametrów zadanych na sterownikach, - sprawdzenie jakości połączeń w rozdzielnicach sterujących. - sprawdzenie poprawności pracy automatyki, - konserwacja elementów mechanicznych, - konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych, i wykonawczych (termostaty, presostaty, czujniki, siłowniki), - oczyszczenie wymienników ciepła, - kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy i ich czyszczenie, odpowietrzenie nagrzewnicy. 						
<p>2</p>	<p>Przegląd i konserwacja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych (hala sportowa)</p> <p>1. Centrala wentylacyjna Clima-Produkt G-GOLEM-O-04-SE-FC4/CHE/PF/WHC-R (1 szt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - oględziny ogólne oraz ocena stanu technicznego, - ocena stanu zespołu wentylatorowego, - sprawdzenie stanu przekładni pasowej oraz pasków klinowych, - wymiana filtrów, - sprawdzenie nastaw parametrów zadanych na sterownikach, - sprawdzenie jakości połączeń w rozdzielnicach sterujących. 	<p>szt.</p>	<p>4</p>				

- sprawdzenie poprawności pracy automatyki,
- konserwacja elementów mechanicznych,
- konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych, i wykonawczych (termostaty, presostaty, czujniki, siłowniki),
- oczyszczenie wymienników ciepła,
- kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy i ich czyszczenie, odpowietrzenie nagrzewnicy.

2. Centrala wentylacyjna Clima-Produkt G-GOLEM-O-01-SE-FC4/CHE/WHC/PF-L (1 szt.)

- oględziny ogólne oraz ocena stanu technicznego,
- ocena stanu zespołu wentylatorowego,
- sprawdzenie stanu przekładni pasowej oraz pasków klinowych,
- wymiana filtrów,
- sprawdzenie nastaw parametrów zadanych na sterownikach,
- sprawdzenie jakości połączeń w rozdzielnicach sterujących.
- sprawdzenie poprawności pracy automatyki,
- konserwacja elementów mechanicznych,
- konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych, i wykonawczych (termostaty, presostaty, czujniki, siłowniki),
- oczyszczenie wymienników ciepła,
- kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy i ich czyszczenie, odpowietrzenie nagrzewnicy.

3. Centrala wentylacyjna Clima-Produkt G-GOLEM-O-01-SE-FC4/CHE/WHC/PF-L-s (2 szt.)

- oględziny ogólne oraz ocena stanu technicznego,
- ocena stanu zespołu wentylatorowego,
- sprawdzenie stanu przekładni pasowej oraz pasków klinowych,
- wymiana filtrów,
- sprawdzenie nastaw parametrów zadanych na sterownikach,
- sprawdzenie jakości połączeń w rozdzielnicach sterujących.
- sprawdzenie poprawności pracy automatyki,
- konserwacja elementów mechanicznych,
- konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych, i wykonawczych (termostaty, presostaty, czujniki, siłowniki),
- oczyszczenie wymienników ciepła,
- kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy i ich czyszczenie, odpowietrzenie

	nagrzewnicy.						
3	Przeгляд i konserwacja układu klimatyzacyjnego (Kuchnia) 1. DAIKIN (7 szt. jednostek wew. oraz 2 szt. jednostek zew. RXYQ20T7Y 1B i RXYQ16T7Y 1B) - ogólna ocena stanu urządzenia, - przegląd obudowy klimatyzatora (parownika i skraplacza) - kontrola połączeń elektrycznych klimatyzatora, - czyszczenie parownika i agregatu skraplacza (jednostki zewnętrznej), - sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin, - kontrola ciśnienia i szczelności układu chłodniczego, - kontrola funkcji sterowania, - kontrola pracy układu silnik – wentylator, - przegląd agregatu chłodniczego (zgodnie z DTR), - dezynfekcja i odkażanie parownika, - uzupełnienie czynnika chłodniczego, - sprawdzenie parametrów pracy (instalacji freonowej)	szt.	9				
				Razem			

6. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu oraz złożenia oferty w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

.....
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy